

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Москвы «Школа № 2200»  
11-я Парковая ул., д. 50, Москва, 105215 Телефон: (495) 468-83-34  
E-mail: [2200@edu.mos.ru](mailto:2200@edu.mos.ru) сайт: [http://sch2200.mskobr.ru/ОКПО 40259245,ОГРН  
1157746630271, ИНН/КПП 7719418720 / 771901001](http://sch2200.mskobr.ru/ОКПО_40259245,ОГРН_1157746630271,ИНН/КПП_7719418720/771901001)

## ПРИКАЗ

«01» сентября 2017г. №30/1

«Об установлении противопожарного режима  
в ГБОУ Школа № 2200»

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС РФ от 25.04.2012г. №390

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ГБОУ Школа № 2200 следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.
  - 1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов (красок, лаков, растворителей и др.) во всех помещениях школы.
  - 1.3. Во время уборки территории, производить складирование мусора, сухой травы и опавших листьев в специальные контейнеры для крупногабаритного мусора.
  - 1.4. Запретить складирование и сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории школы.
  - 1.5. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.
  - 1.6. Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
  - 1.7. Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, удлинителями и другими электроустановочными изделиями.